



URZĄD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15
www.gminalinia.com.pl

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88
e-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl

ZP 271.2.2020

GMINA LINIA

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15
tel. 058 676 85 82, fax 058676 85 89
NIP 5882422124, REGON 181875327

Linia, dn. 10 lipca 2020 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Linia – Kobylasz”

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

§ 1

Pytanie nr 1: . Dotyczy wykonania poboczy (poz. 11 i 22 przedmiaru robót).

Poz. 11 – należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa niezwiązanego Cnr o grub. 15 cm po zagęszczeniu na pow. 460 m².

Poz. 22 – należy wykonać nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego C 50/50 – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 15 cm na pow. 92 m² Wg dokumentacji – projektu budowlanego szerokość poboczy wynosi 2 x 0,75 m na ode. długości 613,60 m co daje powierzchnię 920,40 m². Jaką powierzchnię przyjąć do wyceny w w/w pozycjach przedmiaru?

Odpowiedź nr 1:

Poz. 11 Należy wykonać podbudowę z kruszywa niezwiązanego CNR o frakcji 0/63 na grubość 15 cm. Szerokość pobocza zmienna od 0,5 do 0,75 m. Miejscowe zwężenia pobocza ze względu na konieczność dostosowania trasy do istniejącego pasa drogowego.

Ostateczny przedmiar:

614 x 2-21 = 1207 m pobocze o szerokości (0,5-0,32) – 316 m i o szerokości (0,75-0,32) – 891 m

Wyliczenie powierzchni 891 x 0,43 + 316 x 0,18 = 440 m²

Poz. 22 Należy wykonać nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego C50/30 na grubość 10 cm. Szerokość pobocza zmienna od 0,5 do 0,75 m. Miejscowe zwężenia pobocza ze względu na konieczność dostosowania trasy do istniejącego pasa drogowego.

Ostateczny przedmiar

614 x 2-21 = 1207 m pobocze o szerokości 0,5 m – 316 m i o szerokości 0,75 m 891 m

Wyliczenie powierzchni 891 x 0,68 + 316 x 0,42 = 738 m²

Przedmiar robót, a w konsekwencji także kosztorys sporządzony na jego podstawie, mają jedynie pomocnicze znaczenie w ustaleniu treści zobowiązania wykonawcy, ich głównym celem jest bowiem skalkulowanie ceny oferty, nie zaś zobrazowanie jej zakresu (wyrok KIO 175/15 z 9 lutego 2015 r.). Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie dokumentacji

projektowej, nie zaś przedmiaru sporządzonego w oparciu o jej fragment, bowiem to dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamówienia. Przedmiar nie może zatem zastępować dokumentacji projektowej i być traktowany na równi z nią.

§ 2

1. Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi dot. wyjaśnień do SIWZ, stanowią jej integralną część.
2. Odpowiedzi nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
3. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: 16.07.2020 r. godz. 10:00, otwarcie 16.07.2020 r. godz. 10:30.
4. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub <https://gminalinia.ezamawiajacy.pl>.

Z up. WÓJTA
Astrida Kuczyńska
Zastępcza Wójta