



# URZĄD GMINY LINIA

84-223 Linia, ul. Turystyczna 15  
[www.gminalinia.com.pl](http://www.gminalinia.com.pl)

tel. (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-88  
e-mail: [f.europejskie@gminalinia.com.pl](mailto:f.europejskie@gminalinia.com.pl)

ZP 271.10.2020

Linia, dn. 26 października 2020 r.

**GMINA LINIA**  
84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15  
tel. 058 676 85 82, fax 058 676 85 88  
NIP 5882-22124, REGON 191675327

**WYKONAWCY**

## WYJAŚNIENIA Nr 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w m. Linia i Strzecz oraz utwardzenie miejsc postojowych w m. Smażyno cz. 1 – utwardzenie miejsc postojowych przy kościele parafialnym w Smażynie”**

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### § 1

**Pytanie nr 1: Proszę o informację czy na podbudowę pod parking przy kościele w Smażynie można zastosować kruszywo łamane o stopniu przekruszenia C 50/30?**

### **Odpowiedź nr 1:**

*Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Preferowane kruszywo C90/3.*

### § 2

1. Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi dot. wyjaśnień do SIWZ, stanowią jej integralną część.
2. Odpowiedzi nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
3. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: 30.10.2020 r. godz. 10:00, otwarcie 30.10.2020 r. godz. 10:30 <https://youtu.be/5HVIk2aiqoI>.
4. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub <https://gminalinia.ezamawiajacy.pl>.

**WÓJT GMINY**  
*Bogusława Engelhardt*