



Wejherowo, dnia 06.08.2020r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

SE.HK-30.4710.299.AJ.2020

Wójt Gminy Linia
ul. Turystyczna 15
84 - 223 Linia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie zgodnie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz §21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w miesiącu maju i czerwcu 2020r., w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy Linia, przedłożonych do tutejszego organu **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie** w poniżej wymienionych wodociągach:

Wodociąg	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
publiczny Strzecz	2020-05-27	246711/20/GDY*	Strzecz, ujęcie wody
publiczny Linia	2020-05-27	246704/20/GDY*	Linia, ul. Turystyczna 15
publiczny Zakrzewo	2020-05-27	246705/20/GDY*	Zakrzewo, hydrofornia
lokalny Kętrzyno	2020-06-16	115.440.2020	Kętrzyno 9
publiczny Miłoszewo	2020-06-16	114.440.2020	Miłoszewo 24
publiczny Lewino	2020-06-16	113.440.2020	Lewino 18
	2020-06-23	298238/20/GDY*	Lewino, hydrofornia
	2020-06-23	298239/20/GDY*	Lewino 18
publiczny Pobłocie	2020-06-16	112.440.2020	Pobłocie, ul. Wejherowska 39
publiczny Smażyno	2020-06-16	111.440.2020	Smażyno 9

*Kontrola wewnętrzna

W próbce wody pobranej w dniu 16.06.2020r w wodociągu publicznym Lewino. stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Linia
ul. Turystyczna 15
84 - 223 Linia
2. a/a

Dokument
podpisany przez
Zdzisław Westa,
PSSE w Wejherowie
Data: 2020.08.06
10:48:59 CEST

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie
Zdzisław Westa
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse@wejherowo.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI